

### **Zapytanie 5:**

Pytanie o wyliczenie 20% nadwyżki oddawanej do sieci: czy w tych obliczeniach uwzględnia się ilość energii z autokonsumpcji, energia ta zawiera się w całkowitej ilości wyprodukowanej energii odczytanej np z aplikacji instalacji fotowoltaicznej, i nie zostaje wpuszczona do sieci lecz zużyta na własne potrzeby?

Zwróciłem się do operatora systemu dystrybucyjnego o wydanie zaświadczenia od Operatora systemu dystrybucyjnego potwierdzające występowanie zbyt wysokiego lub zbyt niskiego poziomu napięcia w sieci, które wystąpiło w ciągu od 01.01.2024r do 31.12.2024r  
w odpowiedzi poinformowano mnie że OSD nie prowadzi takiego monitoringu w swojej sieci (odpowiedź ta jest zawarta jako załącznik do wniosku o dofinansowanie złożony w dniu dzisiejszym), Jak więc wypełnić ten wymóg regulaminu?

### *Odpowiedź*

*Całkowita produkcja energii z OZE (np. odczyt za aplikacji, łącznie z autokonsumpcją).*

*Jeśli operator sieci - jego oddział na danym terenie nie chce wystawić zaświadczenia, należy przedstawić, zgodnie z Regulaminem: odczyty, wykresy z systemu monitorowania instalacji fotowoltaicznej potwierdzające wyłączenia, które wystąpiły w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczonych od daty złożenia dokumentów zgłoszeniowych - np. Wydruki z aplikacji.*